



OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN

Suruli Kanapathy

Postboks 322

1326 LYSAKER

Deres ref.:

Ref.:3554668-

Skjemanr.:800061

Vår ref.:

22/14112/22/141577/SIMS

Dato:

28.07.2022

## Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Elveveien 65 (01.08.22 - 01.01.25)

Viser til melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet – Elveveien 65, tilsendt kommunen den 11.07.2022, samt korrespondanse i etterkant av dette.

### Informasjon fra meldingen

Fornebubanen melder om overskridelse av grenseverdiene for støy i forbindelse med tunneldriving og dagsonearbeider fra Lysaker mot Vækerø mellom 01.08.22 - 01.01.25. Ifølge meldingen berører arbeidene kun næringsdrivende og jernbanestasjon. Det er etablert en støyvegg mot butikker på Lysaker stasjon ifm. forberedende arbeider.

Følgende arbeidstider inngår i meldingen: støvende arbeid mellom kl. 0700 -1900 mandag til fredag og lørdag kl. 0800 -1600; sterkt støvende arbeid mellom kl. 0800 - 1700 mandag til fredag (med en times pause); massetransport mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og lørdag kl. 0800-1600; sprengning i dagsone mellom kl. 0700-1900 mandag til fredag og lørdag kl. 0800-16:00; tunnelarbeider mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og lørdag kl. 0800-1600; og sprenging mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og lørdag kl. 0700-1600.

Det blir benyttet støysvakt utstyr eller alternative arbeidsmetoder som er mest mulig støysvake. Det ble sendt ut et nabovarsel den 15.07.22, og naboinformasjon vil bli lagt ut på Facebook og nettsidene til Oslo kommune. Støyprognosene og nabovarslet er vedlagt meldingen.

### Generell informasjon til virksomheten

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i støyretningslinjen T-1442/2021, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de

Postadresse:  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA  
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:  
Rådmann Halmrasts  
vei 2

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67503200  
Faks:

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
[klartsprak@baerum.kommune.no](mailto:klartsprak@baerum.kommune.no)

tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til T-1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

### **Folkehelsekontorets vurdering**

Arbeidene beskrevet i denne meldingen påvirker hovedsakelig næringsdrivende og jernbanestasjon som ikke er betegnet som støyfølsom bebyggelse i tabell 4 i T-1442, og som derfor ikke utløser meldeplikt til Folkehelsekontoret.

Ifølge støyprognosene, kan imidlertid boligene på Solliveien 53 og Elveveien 83 og 85 (på Bærum kommunes side) kunne få overskridelser av støygrensene. Byggherre har den 26.07.22 bekreftet via epost at Fornebubanen har leid alle byggene i Elveveien 83 og 85. Fornebubanen har ikke vært i kontakt med beboerne på Solliveien 53, men sier at det er stor avstand til eiendommen.

I Solliveien 53 ser det ut til å være bosatt privatpersoner, og kan ifølge støykartet få overskridelser (opptil 67db LAeq12h) mens grunnarbeidene pågår. Disse naboene bør i så fall varsles i god tid før arbeidene begynner, og avbøtende tiltak må vurderes konkret, og fortrinnsvis i dialog med berørte parter. Det er viktig at berørte medvirker til valg av løsning.

Dersom arbeidene medfører større støyulempen for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Simone Sagen  
spesialrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*