



OSLO ENTREPRENØRBEDRIFT AS
Patrick Sander
Strømsveien 200
0668 OSLO

Deres ref.:
Ref.:2441845-
Skjemanr.:800061

Vår ref.:
20/150784/HEBR

Dato:
09.07.2020

Ekkodalen 22 - Bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier - svar fra miljørettet helsevern

Folkehelsekontoret viser til melding datert 8.6.2020 fra Oslo Entreprenørbedrift AS om overskridelse av grenseverdier for bygg- og anleggsstøy ved arbeider i Ekkoveien 22. Byggherre er Ekkodalen AS. Kontaktperson hos Oslo Entreprenørbedrift AS er Patrick Sander. Vi viser til korrespondanse på e-post med Thomas Haare i Fiber capital AS, med utfyllende opplysninger om arbeidsprosess og naboinformasjon. Folkehelsekontoret har gitt tillatelse til å overskride støygrenser i brev datert 10.2.2020. Tillatelsen gikk ut den 30.juni 2020.

Søknaden fra Oslo Entreprenørbedrift AS

Prosjektet omfatter bygging av eneboliger og en tomannsbolig i Ekkodalen. Prosjektperioden er fra 01.12.2019 til 01.12.2021. Oslo Entreprenørbedrift AS har meldt om overskridelser av grenseverdiene i forbindelse med utgraving av tomter og graving av VA grøft. Det vil forekomme sprenging, opplasting og bortkjøring av steinmasser, noe pigging, boring for sprenging og pelearbeid. Det er søkt for perioden 30.6.2020 til 22.12.2020, og arbeidstider er i søknaden oppgitt å være mellom klokken 0700 – 1800. Det er vedlagt fire støymålinger foretatt med mobiltelefon, og det står at naboer vil holdes fortløpende orientert om prosjektet gjennom dialog og oppslag.

Utdypende informasjon i e-post utveksling med Thomas Haare i Fiber capital AS:

- I tillegg til naboinformasjon gjennom dialog og oppslag er det sendt ut informasjonsskriv til naboer om fremdrift sommer/høst 2020. Her fremkommer det informasjon om det støyende arbeidet som skal pågå.
- Sterkt støyende arbeid som pigging, opplasting av stein og peling skal foregå mellom klokken 0800 og 1700 (ikke til kl 1800, som beskrevet i søknaden)

Folkehelsekontorets vurdering

Utbyggingen foregår i et etablert boligområde og med liten avstand til de nærmeste naboene. Det foreligger ikke støyprognose eller estimat for hvilket støynivå naboer vil bli eksponert for. Det er vedlagt fire skjermdump av støymålinger med mobiltelefon. Folkehelsekontoret kan ikke legge vekt på disse målingene da det ikke er gjennomført etter anerkjente metoder og mangler dokumentasjon på målingene.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Arbeidsoperasjoner som boring, sprenging, pigging og opplasting av steinmasser er ansett som sterkt støyende og forventes å overskride anbefalte støygrenser. Som avbøtende tiltak har Oslo Entreprenørbedrift AS begrenset arbeidstiden for sterkt støyende arbeid til mellom klokken 08.00 og 17.00.

Folkehelsekontoret legger vekt på at berørte naboer får god informasjon om arbeidets gang i tråd med anbefalingene i støyretningslinjen T-1442. Varslingspraksisen påvirker graden av opplevde ulemper i nabolaget.

Med tilføyselsene og utdyping av nabovarsling og tidspunkt for støyende arbeid, anser vi de avbøtende tiltakene som er beskrevet, å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Generell informasjon

Bygge- og anleggssaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) *ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.* Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Oslo Entreprenørbedrift AS må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder [M-128/2014](#) til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes [informasjonsskriv](#).

Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Helene Brandshaug
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Kopi til:

Ekkodalen AS ved Morten Brodin
Fiber Capital AS ved Thomas Haare
