



ØST-RIV AS
Thomas Lindseth
Postboks 19
1393 VOLLEN

Deres ref.:
Ref.:2444076-
Skjemanr.:800061

Vår ref.:
20/135667/HEBR

Dato:
18.06.2020

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den 16.6.2020. Øst Riv AS melder om at det vil bli støyende arbeid i forbindelse med riving av fasaden på kommunegården, Arnold Haukelands plass 2-14. Det er pigging av fasadestein rundt hele fasaden som vil overskride støygrensene i T-1442. Arbeidet vil pågå i perioden 22.6.2020 til 30.9.2020.

Øst Riv AS oppgir at boliger og kontorer, forretning og industri vil bli berørt av arbeidet. Arbeidstiden er oppgitt å være 0700-1700 mandag til torsdag og 0700-1400 på fredag. Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i meldingen:

Det benyttes små maskiner hvor det i størst mulig grad transporteres riveavfall inn i de respektive etasjer og nedfall tas ned inne i bygget. Riggområdet er i stor grad flyttet inn i mellombygget slik at støy fra gravemaskin og kontainertransport minimeres i den grad som er mulig. Det er i tillegg montert opp støymålere på naboeiendommer for kontinuerlig logging og rapportering av støy. Disse målingene viser så langt at området mot naboer ligger godt opp mot 65db og høyere. Rivearbeidene vil i hovedsak holde seg under 65db men kan i spesielle situasjoner overgå støyforskriftens begrensninger ved flytt av containere eller nedpigging av fasadestein. Det er også montert fiberduk som har en viss støydempende funksjon. Denne flyttes sammen med rivingen av fasade.

Folkehelsekontorets vurdering

Folkehelsekontoret anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Øst Riv AS, å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Generell informasjon

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

De som skal bygge må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder [M-128/2014](#) til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes [informasjonskriv](#).

Dersom arbeidene medfører større støyulempen for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårdøy
avdelingsleder

Helene Brandshaug
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Kopi til:
Morten Bjørkå
