



HAB CONSTRUCTION AS  
Miriam Semeraro  
Bærumsveien 373  
1346 GJETTUM

Deres ref.:  
Ref.:2498852-  
Skjemanr.:800061

Vår ref.:  
20/218907/DOLY

Dato:  
08.10.2020

## Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Åsterudveien

Folkehelsekontoret viser til melding fra HAB Construction AS om støyende arbeid datert 28.09.2020 og e-post med supplerende opplysninger fra Miriam Semeraro den 07.10.2020.

### Informasjon fra meldingen

Prosjektet omfatter utførelse av støyende arbeider som peling og rivearbeider. Betongkonstruksjon på eksisterende bro skal rives. Det vil bli behov for pigging og tygging av betongkonstruksjon samt sprenging og pigging av fjell. Hele prosjektets varighet er fra 21.09.2020-22.01.2021, mens det mest støyende arbeidet gjennomføres mellom 15.10.2020-16.11.2020. Det er både boliger og to barnehager som vil bli berørt av arbeidene. Arbeidstidene vil være fra 0700 til 1900 mandag til fredag. Prosjektet vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt. De mest støyende arbeidene vil derfor gjennomføres i tidsrommet 0800- 1800 med pause fra 1200-1300. Det er planlagt å utføre støymålinger ved behov. Prosjektet vil ha dialog med naboer som blir berørt og informere gjennom Bærum Kommunes offisielle nettside.

### Generell informasjon til virksomheten

Bygge- og anleggssaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

Postadresse:  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA  
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:  
Rådmann Halmrasts  
vei 2

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67503200  
Faks: 67503201

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
klartsprak@baerum.kommune.no

### Folkehelsekontorets vurdering av meldingen

Arbeidet vil pågå i et område med mange boliger og to barnehager. I Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, er det fastatt strenge grenseverdier for barnehager og skole i brukstiden. Med innskjerpelse for impulsiv støy er grenseverdiene 55 dB. Barn er mer sårbare for støy og er mye utendørs i barnehager og skoler. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til stress som kan påvirke adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn.

Pigging er å anse som sterkt støyende arbeid om må begrenses til mellom klokken 0800 og 1700, med minst en times pause midt på dagen. Pausen må gjøres kjent for naboene. Dersom det skal foregå pigging i nærheten av barnehagen må det foregå til tidspunkter som er tilpasset sovetider og utendørs oppholdstid. Av hensyn til barnehagen bør alt støyende arbeid opphøre i i barnas sovetid. Dette må avtales med barnehagen. I henhold til T-1442 skal støygrensene innskjerpes med 5 dB ved impulsiv støy som pigging. Grenseverdien for barnehagens uteområde er derfor 55 dB. Det kan bli aktuelt å vurdere skjermingstiltak dersom kontrollmålinger av støynivå viser overskridelser. Det bør vurderes flere kanaler for varsling enn kun Bærum kommunes nettside, da ikke alle besøker denne til enhver tid.

Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av HAB Construction AS å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Dersom arbeidene medfører større støyulempner for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårøy  
avdelingsleder

Dorte Lysheim  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*

---