



Alexander Eliassen

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

22/10397/22/101699/ANFL

24.05.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelser av støygrenser Bekkestua Nord

Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den 10.05.2022 fra Arne Olav Lund A/S. Arbeidet det meldes om, vil overskride grenseverdiene, og vil foregå fra 24.05.2022 kl19.00 – 25.05.2022 klokken 07.00 Det er Arne Olav Lund A/S som er entreprenør for prosjektet, og kontaktperson i prosjektet er Alexander Eliassen.

Informasjon fra meldingen fra Arne Olav Lund A/S

Arne Olav Lund A/S informerer at de skal utføre arbeid på det nye fortauet ved Bekkestua bibliotek. Det skal plasseres betong plantekasser på fortauet. Plantekassene veier omkring 10-11 tonn, og flyttes fra lastebil til fortau med kran. Det er behov for å stenge Gamle Ringeriksvei på natten for å gjennomføre jobben og få plass til maskinene. Stengning av veien er lettere å gjennomføre om natten enn på dagtid, da det er en trafikkert vei på dagtid.

Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i søknaden:

Det er arbeid som er av kort varighet, med 12 timers arbeidstid. Det varsles om arbeidet gjennom Bærum kommunes kommunikasjonsside for prosjektet. Det sendes ut informasjonsskriv til alle naboer inne 100 meter. Styreleder i Gamle Ringeriksvei 43 har informert sine beboere om prosjektet. Dette bygget er nytt, og ikke alle leilighetene er innflyttet enda.

Folkehelsekontorets vurdering

Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til for arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07). Gode grunner kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige konsekvensene blir store, dersom arbeidene foregår på dagtid. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet. Folkehelsekontoret vurderer at arbeidet som er beskrevet i meldingen fra Arne Olav Lund A/S oppfyller kriteriene ovenfor. I Vi anser også de avbøtende tiltakene som er beskrevet, å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T1442.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Generell informasjon

Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a som innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. Utbygger må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må komme frem av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv. Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9

Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Annicken Hanssen Fløisand
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur