



NCC INDUSTRY AS  
Thomas Nøss  
Postboks 93 Sentrum  
0101 OSLO

Deres ref.:  
Ref.:3884838-  
Skjemanr.:800061

Vår ref.:  
23/19099/23/164941/SOFSA

Dato:  
21.08.2023

## **Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Blommenholmveien, 1365 Sandvika**

Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid fra ansvarlig søker Thomas Nøss, vedrørende grunnarbeider ved Gml. Drammensvei/blommenholmsveien. Det er Thomas Nøss fra NCC som er kontaktperson for entreprenør/tiltakshaver. Det er Bærum kommunesom er byggherre.

### **Informasjon fra meldingen**

Prosjektet omfatter asfaltering av vei. Arbeidene er bevegelige og naboer vil kun bli berørt en natt. På grunn av trafikkavvikling må veien stenges for arbeidene og det gis kun tillatelse til stenging på natt.

- Prosjektets varighet er fra 28.08.2023-01.09.2023
- Det generelle grunnarbeidet vil foregå fra 21.00-06.00.
- Arbeidsdager er mandag til fredag.

Nærliggende boliger vil kunne bli berørt av støyen. Naboene varsles i forkant av arbeidene fra entreprenør via sms.

### **Generell informasjon til virksomheten**

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebtes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442/2021, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller

Postadresse:  
Postboks 700  
1338 SANDVIKA  
E-post: [post@baerum.kommune.no](mailto:post@baerum.kommune.no)

Besøksadresse:  
Arnold Haukelands  
Plass 10

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67504050  
Faks:

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
[klartsprak@baerum.kommune.no](mailto:klartsprak@baerum.kommune.no)

hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen T1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

### **Folkehelsekontorets vurdering av meldingen**

Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av NCC å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442. Dersom arbeidene medfører større støyulempen for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens § 4 og §14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

### **Ved nattarbeid**

Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til for arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07). Gode grunner kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige konsekvensene blir store, dersom arbeidene foregår på dagtid. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet. Folkehelsekontoret vurderer at arbeidet som er beskrevet i meldingen fra NCC oppfyller kriteriene ovenfor. Berørte parter bør varsles om arbeidene i god tid før arbeidet starter.

Med hilsen

Sofia Sand  
spesialrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*