



STRØM GUNDERSEN AS  
Snorre Steen Lien  
Papyrusveien 33  
3050 MJØNDALEN

Deres ref.:  
Ref.:2601118-  
Skjemanr.:800061

Vår ref.:  
21/56969/HEBR

Dato:  
22.03.2021

## Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - forlenget til 1.1.2022

Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den 18.2.2021 fra Strøm Gundersen AS.

Arbeidet det meldes om, og som vil overskride grenseverdiene, er en forlengelse av tidligere arbeid med rehabilitering av kommunegården. Folkehelsekontoret har tidligere gitt aksept til arbeidet i brev den 18.6.2020, 21.9.2020 og 12.10.2020.

### Informasjon fra meldingen fra Strøm Gundersen AS

Strøm Gundersen AS informerer om at de vil følge de samme arbeidstider som tidligere, for det mest støyende arbeidet. Det vil si 0700- 1700 fra mandag til torsdag og 0700- 1400 på fredager. Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i søknaden:

*Det benyttes små maskiner hvor det i størst mulig grad transporteres byggeavfall inn i de respektive etasjer og nedfall tas ned inne i bygget. Riggområdet er i stor grad flyttet inn i mellombygget slik at støy fra gravemaskin og kontainertransport minimeres i den grad som er mulig. Det er i tillegg montert opp støymålere på naboeiendommer for kontinuerlig logging og rapportering av støy. Disse målingene viser så langt at området mot naboer ligger godt opp mot 65db og høyere. Byggearbeidene vil i hovedsak holde seg under 65db, men kan i spesielle situasjoner overgå støyforskriftens begrensninger ved flytt av containere. Det er også montert fiberduk som har en viss støydempende funksjon.*

### Folkehelsekontorets vurdering

Arbeidstidene for det mest støyende arbeidet og de beskrevne tiltakene vurderes å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442. Fiberduk kan være hensiktsmessig for å hindre støv i å spre seg til omgivelsene, men vil ikke ha noen som helst støydempende effekt.

### Generell informasjon

Postadresse:  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA  
E-post: [post@baerum.kommune.no](mailto:post@baerum.kommune.no)

Besøksadresse:  
Rådmann Halmrasts  
vei 2

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67503200  
Faks: 67503201

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
[klartsprak@baerum.kommune.no](mailto:klartsprak@baerum.kommune.no)

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebtes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

De som skal bygge må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårøy  
avdelingsleder

Helene Brandshaug  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*

Kopi til:  
Jørn Jevne