



ØST-RIV AS  
Sindre Johansen  
Postboks 19  
1393 VOLLEN

Deres ref.:  
Ref.:3304873-  
Skjemanr.:800061

Vår ref.:  
22/2396/22/25604/GHUS

Dato:  
10.02.2022

## Svar på melding fra Øst-Riv AS om overskridelse av støygrenser ved bygge- og anleggsvirksomhet - Rådmann Halmrastsvei 7-9

Folkehelsekontoret viser til melding den 31.01.2022 fra Øst-Riv AS om støyende arbeid i Helgerudkvartalet. Kontaktperson er Sindre Johansen. Byggherre er Andenæsgårdene Bærum AS. Prosjektet Helgerudkvartalet er del av reguleringsplanen for Sandvika Sentrum Øst.

### Informasjon fra meldingen

Øst-Riv AS er entreprenør for rivearbeidene i Helgerudkvartalet i Sandvika. I forbindelse med riving av kjeller konstruksjoner må Øst-Riv AS pigge. Bruk av pigg på gravemaskin vil overskride støygrensene for bygge- og anleggsarbeider i T-1442/2021. Arbeider som forventes å overskride støygrensene skal gjennomføres i perioden 31.01.-30.04.2022. Hele prosjektet har Planlagt arbeidstid for pigging er mandag til torsdag 07:00-19:00 og fredag 07:00-14:00.

Arbeidene vil pågå i bakke og kjellernivå. Der det kan bruke hydraulisk knuser, som tidligere er brukt i prosjektet, vil dette fortsatt benyttes, men av erfaring fra tilsvarende konstruksjoner må det i større grad benytte pigg. Det er boliger, skoler og kontor, forretninger i nærområdet som vil bli berørt av arbeidene. Planlagte avbøtende tiltak er fysiske skjermingstiltak og bruk av hydraulisk knuser når det er mulig. Det er utarbeidet plan for varsling og kommunikasjon med naboer.

### Generell informasjon til virksomheten

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442/2021, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak.

Postadresse:  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA  
E-post: [post@baerum.kommune.no](mailto:post@baerum.kommune.no)

Besøksadresse:  
Rådmann Halmrasts  
vei 2

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67503200  
Faks: 67503201

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
[klartsprak@baerum.kommune.no](mailto:klartsprak@baerum.kommune.no)

Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen T-1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

#### Folkehelsekontorets vurdering av meldingen

Arbeidet vil pågå i et område med både boliger, undervisningslokaler og butikker og kontorarbeidsplasser. Støyretningslinje T-1442/2021 angir at bygge- og anleggsstøy utendørs ved boliger ikke bør overskride 60 dB på dagtid. Ved impulsiv støy reduseres grensen med 5 dB. For undervisningsbygg bør utendørs støy ikke overskride 55 dB i brukstiden. Siden det er mange arbeidsplasser og undervisningslokaler som berøres kan det være relevant å se til grensene for innendørs støy. Grenseverdiene for innendørs støy fra bygge- og anleggsarbeider er for arbeidsplasser med krav til lavt støynivå 45 dB i brukstiden.

Folkehelsekontoret anser at de avbøtende tiltakene beskrevet i meldingen fra Øst-Riv AS ikke er i tråd med støyretningslinjen T-1442. Øst-Riv AS planlegger ikke å redusere arbeidstidene som et avbøtende tiltak.

Folkehelsekontoret har mottatt melding fra Skanska Norge AS om gjennomføring av sterkt støyende arbeider som boring, spunting og peling i Helgerudkvartalet i samme periode. Som avbøtende tiltak innfører Skanska Norge AS redusert arbeidstid for sterkt støyende arbeider. De sterkt støyende arbeidene vil gjennomføres mandag til fredag i tidsrommet 07:00-17:00 og med en times fast pause midt på dagen.

Av hensyn til berørte naboer, er det avgjørende at det praktiseres lik arbeidstid for alle sterkt støyende arbeider som skal gjennomføres på anleggsområdet. Skanska har opplyst til Folkehelsekontoret at de vil ta kontakt med Øst-Riv AS om støy og arbeidstider. Folkehelsekontoret forventer at Øst-Riv AS vil praktisere de samme arbeidstidene inkludert pause for sterkt støyende arbeider som Skanska.

Dersom arbeidene medfører større støyulempere for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Stener Richard Vogt  
avdelingsleder

Grete Marie Husø  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*

Kopi til:

Andenæsgårdene Bærum AS  
Andenæsgårdene Bærum AS