



BUNDEBYGG AS
Jan Henriksen
Postboks 6445 Etterstad
0605 OSLO

Deres ref.:
Ref.:2499004-
Skjemanr.:800061

Vår ref.:
20/217610/DOLY

Dato:
08.10.2020

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Glassverkveien 68

Folkehelsekontoret viser til melding fra BundeBygg AS om støyyende arbeid datert 28.09.2020.

Informasjon fra meldingen

Prosjektet startet opp i mars, og de meste støyyende arbeidene, som borings-, sprengnings-, pigging- og utgravingsarbeider, er i all hovedsak ferdigstilt. Det vil fortsatt være behov for at noen av de overnevnte arbeidene blir utført i løpet av byggeperioden, men vil være begrenset til noen få dager, eller noen få timer i løpet av en dag. Prosjektets varighet er fra 01.03.2020 - 17.12.2021. Arbeidene vil foregå i tiden 0700 – 1900 mandag til fredag. Noe ekstra arbeid kan forekomme på enkelte lørdager fra 0800 – 1600. Det er ikke planlagt arbeid på søndager og høytidsdager.

Planlagte avbøtende tiltak

Maskiner og utstyr vil bli kontrollert for å hindre unødig støy og tomgangskjøring på biler og maskiner som ikke er i bruk vil begrenses. Det etableres støyskjerm med støydempende materiale mot barnehagen og de nærmeste naboene på nordsiden av byggeplassen. Støyyende arbeid vil bli gjennomført på dagtid. Arbeider som medfører impulsiv støy vil bare utføres mandag til og med fredag, i tidsrommet kl. 08-17 med 1,5 times fast pause midt på dagen. Impulsiv støy vil begrenses til boring, sprenging og pigging ifm. grunnarbeidene. Borplan og tider for pauser vil utarbeides i samråd med barnehage for å hensynta sovnetider og andre aktuelle rutiner. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroller av støyen på byggeplassen. Samtlige barn og ansatte i barnehagen utstyres med hørselsvern.

Rutiner for varsling

Berørte naboer vil bli holdt løpende orientert om byggearbeidene og hvilken støy det forventes å medføre. Det ble sendt ut informasjon i forkant av byggeprosjektet med invitasjon til informasjonsmøte og invitasjon til å motta varsling på e-post for alle berørte naboer. I hvert enkelt nabovarsel som sendes ut vil det bli informert hvilke arbeider som skal utføres i perioden og hvor lenge perioden vil vare, arbeidstider, hvorfor de støyyende arbeidene er nødvendige, eventuelle tiltak som er gjort for å redusere støyen og kontaktpersoner ved

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

eventuelle henvendelser. BundeBygg AS varsler naboer skriftlig om oppstart av spesielt støyende perioder ca. 1 uke i forveien. Mindre arbeider vil varsles 1-2 dager før. Ved sprengningsarbeider informeres barnehagen 30 min før planlagt salve gjennomføres via sms. Det er også avholdt hyppige møter med barnehagen for å koordinere byggeplassens støyende aktiviteter opp imot deres hverdag.

Generell informasjon til virksomheten

Bygge- og anleggssaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen

Arbeidet har allerede pågått i lang tid og pågår i et område med mange boliger og en barnehage. I Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, er det fastatt strenge grenseverdier for barnehager i brukstiden. Med innskjerpelse på 5 dB for impulsiv støy og 5dB for varighet på over 6 måneder er grenseverdiene 50 dB. Barn er mer sårbare for støy og er mye utendørs i barnehagetiden. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til stress som kan påvirke adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Sterkt støyende arbeid skal begrenses til mellom klokken 0800 og 1700, med minst 1,5 time pause midt på dagen. Pause skal utarbeides i samråd med barnehagen og må også gjøres kjent for naboene.

Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Bundesbygg, med informasjon til og dialog med naboer og barnehage, støyskjerming samt begrensede arbeidstider, å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Dersom arbeidene medfører større støyulempen for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Dorte Lysheim
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

