



SKOLLERUD ANLEGG AS  
Bjørn Aalerud  
Lommedalsveien 230  
1353 BÆRUMS VERK

Deres ref.:  
Ref.:2479774-  
Skjemanr.:800061

Vår ref.:  
20/187714/DOLY

Dato:  
04.09.2020

## Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 199 og 201, FAgertunveien 1

Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den 26.08.2020. I Prosjektet Rings Hus vil Skollerud Anlegg AS, på vegne av Peab AS, utføre grunnarbeider i Bærumsveien 199 og 201, inkludert sprengning og opplasting av sprengstein.

Skollerud Anlegg AS oppgir at boliger og kontorer, forretning og industri vil bli berørt av arbeidet. Arbeidstiden er oppgitt å være 0700-1900 mandag til torsdag og 0700-1300 fredag. Spesielt støyende arbeider er planlagt utført mellom 0800-1700 med en times pause midt på dagen.

### Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i meldingen

Det vil bli delt ut informasjonsskriv til alle berørte naboer med opplysninger om arbeidene, kontaktperson, og naboene vil bli fulgt opp ved tett dialog. Støyende arbeider vil utføres mellom 0800-1700, med en times opphold midt på dagen. Det vil benyttes moderne og støysvake maskiner med fokus på å generere lavest mulig støynivå, samt gjøre den støyende perioden kortest mulig. Det vil også bli utført støymålinger for å kartlegge støybildet og vurdere eventuelle tiltak som fysisk skjerming, basert på kartleggingen. Det er planlagt forsiktig sprengning med rystelsesgrense 10mm/s på grunn av Bekkestuatunellen som går under hjørnet av tomta. Dette vil følges opp daglig med rystelsesmålere i tunellen.

### Generell informasjon om krav til virksomheten

Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a som innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. Utbygger må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette

Postadresse:  
Postboks 700  
1304 SANDVIKA  
E-post: [post@baerum.kommune.no](mailto:post@baerum.kommune.no)

Besøksadresse:  
Rådmann Halmrasts  
vei 2

Org. nr: 974553376  
Bank:  
Telefon: 67503200  
Faks: 67503201

**KLART SPRÅK?**  
Hjelp oss å bli bedre:  
[klartsprak@baerum.kommune.no](mailto:klartsprak@baerum.kommune.no)

støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen

Folkehelsekontoret anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Skollerud Anlegg AS å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Dersom arbeidene medfører større støyulempen for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Tonje Vågårøy  
avdelingsleder

Dorte Lysheim  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur*

---