



NOTAT

Dato: 19.06.2019
Arkivkode: GBR-94/69, N-515.2,
GBR-93/189
J.postID: 19/139634
Arkivsaksnr: 19/9437

Til:
Grethe K. Løvold

Vedrørende: **Uttalelse fra miljørettet helsevern – detaljregulering av Eineåsen skole, Gommerud**

Folkehelsekontoret avgir uttalelse med hjemmel i lov om folkehelsearbeid § 4 -kommunens ansvar for folkehelsearbeid. Miljørettet helsevern skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivare tatt ved utvikling og planlegging av barnehager og skoler.

Vi legger til grunn at det planlegges en 8-parallell ungdomsskole og at det er 15m² pr. elev på skoletomten.

Størrelse på uteoppholdsareal skole

Viser til Veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune, og anbefalte arealkrav på skoler. Det forelåtte tiltak ligger langt under anbefalingen på 50m² pr elev og et tillegg på 25m² pr. elev på skoler over 300 elever. Dette utløser kompensierende tiltak som gjerne er bruk av egnede tilliggende friområder (i tillegg til å sikre god kvalitet på uteoppholdsarealet). Denne tomten har ikke tilliggende friområde.

Barn og unge oppholder seg store deler av dagen på skolen. Attraktive skoleanlegg utendørs bidrar til mer fysisk aktivitet og stimulerer til trivsel, motivasjon og læringsevne. Både størrelse og utforming er barrierer for fysisk aktivitet. Det bør legges til rette for at skoleområdet blir et naturlig møtested for nærmiljøet som stimulerer til uorganisert og sosial aktivitet tilpasset barn og unge.

Folkehelsekontoret skal godkjenne skolen etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Størrelsen på uteområdet er en av flere forhold som vil bli vurdert. Vi stiller spørsmål til om tomten er stor nok til å romme en 8 parallell ungdomsskole.

Bygge- og anleggstøy

I anleggssfasen må kravet til bygg- og anleggstøy ivaretas. Det vises til T-1442/2012, kapittel 4 om retningslinjer for begrensnig av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Med hilsen

Helene Brandshaug
overingeniør
