



NOTAT

Dato: 18.06.2020
Arkivkode: N-515.2, GBR-93/189,
GBR-94/69, PLANID-
2019014
J.postID: 20/135559
Arkivsaksnr: 19/9437

Til:
Roar Askeland

Vedrørende: **Uttalelse fra Renovasjon - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole**

Avfall fra skole som her går under næring og det skal sorteres i følgende fem fraksjoner:

Matavfall
Restavfall
Papir/papp og kartong
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje

Dimensjoneringen av kapasiteten for hver avfallstype, størrelsen på hver container og antall må gjøres av Eiendom som skal eie dem. Men ut fra foreløpig historikk og normal størrelse på skoler vil vi i renovasjon anbefale 5m³ containere på Restavfall – Papir/papp og kartong – Plastemballasje, men det vil holde med 3m³ containere på Matavfall – Glass og metallemballasje.

Plasseringen av de nedgravde avfallscontaineren må gjøres ihht. retningslinjene for etablering av nedgravde avfallscontainere i Bærum.

Containerne må plasseres på samme nivå som oppstillingsplass for renovasjonsbilen. De må etableres slik at det sikres at det ikke kommer overflatevann i containerne. De må etableres slik at de ikke ligger for lavt/flatt i terrenget eller at vann fra omgivelsene ledes mot containerne.

Med hilsen

Geir Johan Hylland
rådgiver
