

Notat for regulering - Vann og avløp

PlanID:	Stabekk sentrum, gater og byrom
Saksnummer Websak:	20/3904
Adresse/Område:	Gamle Ringeriksvei, Storengveien, Jernbaneveien
Gnr/ Bnr:	0/0/0/0
Møterom:	TEAMS
Dato for internt formøte:	14.12.2020
Møtedeltaker fra VA	Reidar Kveine
Generelt	Det henvises til Hovedplan Teknisk Infrastruktur for Stabekk sentrum utarbeidet i 2018 av Norconsult for Bærum kommune. Denne planen med tilhørende tegninger gir oversikt over VAs behov for omlegging og forsterkning av våre anlegg i området. Viktig at denne planen legges til grunn for videre prosesser Videre er det viktig at veier og gater utformes på en slik måte at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder både internt og gjennom området.
Vedlegg	
Behov for etablering/rehabilitering/oppdimensjonering av offentlig VA iht. §18-1	Se overordnede føringer beskrevet i Hovedplan for Teknisk Infrastruktur for Stabekk sentrum, utarbeidet i 2018
Slokkevann Definert i hovedplan punkt 7.2, §27-1 og TEK10/17 .	Tiltaket vurderes som: (kryss av) <input type="checkbox"/> Småhusbebyggelse (Gesimshøyde <8m Mønehøyde <9m maks 4 boenheter) 20l/s maks 100m, alle deler av bygg skal dekkes <input checked="" type="checkbox"/> Annen bebyggelse (øvrig bebyggelse utover småhusbebyggelse) 50l/s minst 2 uttak, maks 50m, alle deler av bygg skal dekkes
Overvannshåndtering	Se overordnede føringer gitt i Hovedplan Teknisk infrastruktur for Stabekk sentrum
Tilknytning vann, avløp og overvann (SID, kum om avklart)	Avklares senere
Forslag til rekkefølgebestemmelser:	Avklares i senere faser.