



Statens vegvesen

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Behandlende enhet:
Region øst

Saksbehandler/telefon:
Tove Staum / 24058276

Vår referanse:
17/202939-5

Deres referanse:
17/24488-
18/186144

Vår dato:
10.10.2018

Uttalelse til offentlig ettersyn – detaljregulering for Nordliveien 17 – planID 2017025 i Bærum kommune.

Vi viser til brev datert 29.08.2018, offentlig ettersyn av detaljregulering for Nordliveien 17 i Bærum kommune.

I støyrapport datert 24.01.2018 utarbeidet av Asplan Viak, framgår det av vedlegg D at deler av hus A og hus B i 2 etg i rød støysone (4 meter over terreng). Viser til kommuneplanens bestemmelser om støyforurensing, §21.5 Rød sone – forbudssone, det vil si at nye bygninger (boliger) ikke tillates lokalisert i områder som faller inn under rød støysone.

Bærum kommune er støymyndighet og skal påse at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 overholdes.

For øvrig har vi ingen merknader.

Vegavdeling Akershus – Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Tove Staum

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-ost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Kopi

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO