



NOTAT

Dato: 24.10.2018
Arkivkode: GBR-80/65, N-531
J.postID: 18/231102
Arkivsaksnr: 18/14971

Til:
Aud Frøystein

Vedrørende: **Uttalelse Vei og trafikk - Løxaveien 15 - nytt lager- og verkstedbygg med kontorer på eksisterende underetasje**

Viser til intern oversendelse datert 17.10.18.

Løxaveien har på stedet status som regulert kommunal vei.

Vei og trafikk har følgende merknader:

- Parkeringsplassene på sør-østsiden av tiltaket må flyttes slik at det blir minimum 1 m snølagringsareal på egen grunn mellom p-plasser og reguleringsgrensen til Løxaveien.
- Vei og trafikk har ikke pr. dags dato radarmålinger for denne strekkningen. Dersom ÅDT overstiger 1000 kjøretøy pr. døgn bør det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau fra tiltaket til eksisterende fortau i Løxaveien. Dette må i tilfelle reguleres inn slik at bredder blir iht. Bærum kommunes veinormaler.
- Avkjørselelene må opparbeides iht. nevnte normaler.

Ellers ingen merknader til saken.

Med hilsen

Kenneth Tuvsjøen
fagkonsulent