



NOTAT

Dato: 26.10.2018
Arkivkode: GBR-80/65, N-531
J.postID: 18/233214
Arkivsaksnr: 18/14971

Til:
Aud Frøystein

Vedrørende: **Uttalelse VA - Intern oversendelse av VA-dokumentasjon - Løxaveien 15 - nytt lager- og verkstedbygg med kontorer på eksisterende underetasje**

Viser til intern oversendelse datert 15.10.18.

Slokkevann er tilfredsstillende løst og kan godkjennes til rammetillatelse.
Til IG kan det vurderes å fjerne brannkum i V1, da Vann og avløp ikke ønsker brannkum på privat vannledning.

Planer for hovedledningsanlegg Ok for rammetillatelse

Før det kan gis IG må

- Detaljtegninger for vann og avløp være godkjent av VAPL.
- Detaljerte planer for overvann som viser tekniske løsninger inklusive nødvendige magasinering behov og plassering fremlegges kommunen. Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig dimensjonering/utførelse.
- Erklæring for rett til å ha ledninger liggende samt rett til fremtidig drift og vedlikehold tinglyses.

Før det kan gis brukstillatelse skal.

- VA-anlegget være ferdigstilt og overtatt av Bærum Kommune Vann og Avløp. Anlegget anses ikke som ferdigstilt før all sluttdokumentasjon er mottatt og godkjent samt at overtakelsesbefaring er avholdt.

Ellers ingen merknader til saken.

Med hilsen

Mads Aulie
overingeniør