



Dato: 19.04.2018  
Arkivkode: GBR - 49/129, N - 531  
J.postID: 18/88869  
Arkivsaksnr: 18/9962

Til:  
Jon Erik Bye

**Uttalelse Vann og avløp - Solhaugveien 83-91 - avfallsskap**

---

**1. Flom/skred**

Ingen merknader

**2. Restriksjonsbelte**

Tiltaket er vist med plassering innenfor restriksjonsbelte til offentlige vann- og avløpsledninger.

Offentlige vann- og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side målt fra ytterkant ledning, jf. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» pkt. 3.4, se kommunens hjemmesider.

**Avfallsskap ser ut til å være flyttbart og ansvarlig søker må informere tiltakshaver om at tiltaket kan måtte flyttes om det blir behov for vedlikeholdsarbeider på ledningsanlegget.**

**3. Private ledninger**

Tiltak må ikke komme i konflikt med eller vanskeliggjøre atkomst til private ledninger for drift og vedlikehold i hht TEK17 §15 -7. Ved tvil om ledningers beliggenhet må disse påvises.

**4. Overvann**

Overflatevann/takvann og vann fra plasser med tette flate skal ivaretas på egen grunn, og på en slik måte at bygningskonstruksjoner ikke skades, eller vannet skaper ulemper for området/naboer.

Fra

Stefan Vogt