



Dato: 16.01.2019
Arkivkode: GBR-37/229, N-531
J.postID: 19/11499
Arkivsaksnr: 18/26345

Til:
Alexander Rosenborg-Johnsen

Uttalelse Vann og avløp - Voll terrasse 33 - garasje

1. Overvann og flom- og skredfare

Bærum kommune har utarbeidet et temakart på bakgrunn av topografiske kart som viser teoretiske flomveier og vannansamling ved kraftig nedbør. Nevnte temakart indikerer at det går en flomvei over deres eiendom som blir berørt av planlagt tiltak. Det er viktig å hensynta disse flomveiene i forbindelse med tiltak på eiendommen slik at man opprettholder en trygg håndtering av overvann.

Overflatevann/takvann og vann fra plasser med tette flate skal ivaretas på egen grunn, og på en slik måte at bygningskonstruksjoner ikke skades, eller vannet skaper ulemper for området/naboer.

2. Restriksjonsbelte

Ikke relevant

3. Rørleggeranmeldelse

Alt rørleggerarbeid skal anmeldes via digitalt skjema som finnes på www.baerum.kommune.no/va ved endring av bebyggelsens rørsystem må reviderte tegninger innsendes av ansvarlig rørleggerforetak.

4. Private ledninger

Tiltak må ikke komme i konflikt med eller vanskeliggjøre atkomst til private ledninger for drift og vedlikehold i hht TEK17 §15 -7. Ved tvil om ledningers beliggenhet må disse påvises.

Fra

Stefan Vogt