

Statnett

Nydalen allé 33

0484 Oslo

Vedrørende konsesjonssøknaden for høyspent luftledning mellom Hamang og Bærum.

Venneforeningen for Bærum sykehus savner en konsekvens vurdering av å øke mastehøyden for høyspentledning i området nord for Bærum sykehus og Martina Hansens sykehus. Vi ber med dette om en utfyllende avklaring. Det gjelder følgende punkter:

1. Sykehuset har i dag et beredskaps problem i og med at helikopterplassen ikke er godkjent for bruk pga. høyspentlinjen. Ved å øke mastehøyden fra 21 meter til 37 meter vil dette sannsynligvis bli et enda større problem. Forslaget om å lys markere høyspentlinjen er det godkjent av Luftfartsverket for å kunne bruke landingsplassen?
2. Vil den valgte traseen over parkeringsplassene for sykehusene hindre fremtidige utvidelser av sykehuset nordover? Økende behov for ekspansjon av sykehuset vil føre til behov for nytt bygg for den kommunale legevakten nord for sykehuset.
3. Det er i dag behov for å bedre parkeringsforholdene ved sykehuset. Vil traseen for høyspentlinjen forhindre å bygge parkeringshus på dagens parkeringsplass?
4. Kan magnetfeltet rundt en høyspentledning gi forstyrrelser for sykehuset kommunikasjonssystem?

Vennlig hilsen
John Kjekshus
Leder, Venneforeningen for Bærum sykehus