



Statens vegvesen

Bærum Kommune
Postboks 700

1304 Sandvika

Behandlende enhet:
Region øst

Saksbehandler/telefon:
Tove Staum / 24058276

Vår referanse:
19/229486-2

Deres referanse:
19/13128 –
19/174646

Vår dato:
30.09.2019

Uttalelse til planoppstart av detaljregulering – Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. – Bærum kommune.

Vi viser til brev datret 21.08.2019, varsel om oppstart av detaljregulering Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. i Bærum kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endring i bygate med nytt gatetverrsnitt, med vekt på trafikkreduserende tiltak for å sikre prioritering av gående og syklende.

Planområdet omfatter Gamle Ringeriksvei (KV 1005), Skansenveien (KV 1252), Kleivveien (KV 1161), Frøytunveien (KV 1098), Bekkestuveien (KV 1027) og Bærumsveien (KV 1003), som alle er kommunale veier. Gang- og sykkelveien (KG 7268) langs Gamle Ringeriksvei er også kommunal.

Planavgrensningen i sørøst grenser inntil rundkjøring (fylkesvei 1630). Statens vegvesen har tidligere påpekt at vi ser det som naturlig at overgang og systemskifte mellom gate og vei må skje ved i Gamle Ringeriksvei ved Skansenveien og forventer at dette blir fulgt opp i det videre planarbeidet. Kleivveien blir også viktig å ivareta som gangveiløsning fra planområdet til skolen.

Bekkestuveien og Bærumsveien

Planområdet, det vil si del av Bekkestuveien ligger over Ringstadbekktunnelen og del av Bærumsveien ligger over Bekkestuatunnelen. I reguleringsplan for Bekkestua m/omgivelser som viser begge tunnelene, står det i bestemmelse § 13 at det ikke er tillatt å gjennomføre utsprengring eller utgraving i mindre avstand enn 100 meter fra tunnel eller veikulvert uten samtykke fra veimyndighet.

Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-ost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

For å sikre at det pågående planarbeidet ikke vil påvirke eksisterende tunneler negativt, må §13 i bestemmelsene til reguleringsplan for Bekkestua m/omgivelser innarbeides i bestemmelsene til planforslaget som følger;

«Utsprengning / utgraving av eiendommer i mindre avstand enn 100 meter fra tunnel eller veikulvert er ikke tillatt uten samtykke fra veimyndigheten. Det forutsettes en sikringssone på 10 meter over og 20 meter til hver side av tunnel og veikulvert.»

Dersom bestemmelsen ikke innarbeides i planen, må det påregnes at Statens vegvesen vil ha innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn av planen.

Vegavdeling Akershus – Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Staum Tove

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO