

AS Bærum Septik og Transportforretning

Tlf.: 67 53 47 35 epost: septas@online.no Org.nr.: 922 208 352

Arbeidssertifikat for eget arbeid

NAVN: Liv Hanstad Johansen G.nr./B.nr. 0
ARBEIDSSTED/ADRESSI Dugnadveien 7 KOMMUNE 219
POSTADRESSE 1346 Gjettem
KONTAKTPERSON 0 Tlf: 924 43 806 ORG,NR 0

TANKRENS OG KONTROLL

TANKTYPE Crop PRODUKT Parafin STØRRELSE 1200L

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Målt hydrokarboner: | Dato | kl: | / | <input type="radio"/> LEL |
| Målt oksygen: | Dato <u>15/10-19</u> | kl: <u>10:40</u> | / | <u>20,9%</u> |
| Målt CO | Dato | kl: | / | <input type="radio"/> OPPM |
| Målt H2S | Dato | kl: | / | <input type="radio"/> O PPM |

Gyldig fra dato 15/10-19 KL 10:40

Gyldig til dato 23/10-19 KL 10:40

Arbeide utføres av firma: AS Bærum Septik og Transportforretning

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> GODKJENT TEKNISK MATERIELL | <input checked="" type="checkbox"/> LUKEVAKT |
| <input checked="" type="checkbox"/> PERSONLIG VERNEUTSTYR | <input checked="" type="checkbox"/> VENTILASJON |
| <input checked="" type="checkbox"/> BRANNSLUKERE ANTALL: <u>1</u> | <input type="checkbox"/> SPERRET OMRÅDE |
| <input checked="" type="checkbox"/> JORDET UTSTYR | <input checked="" type="checkbox"/> IKKE SPERRET OMRÅDE |

- OPERATØR HAR KURS: TILSTANDSKONTROLL OG REKONDISJONERING AV NEDGRAVDE TANKER OG DRIFT AV OLJE- OG BENSINUTSKILLERE.

- MERKNADER

Tankrens for kondemnering
Rør er fjernet fra tank. Ingen synlige hull i tank.

PÅFØLGENDE MÅLINGER:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----|---|-----|--------------------------|
| Målt hydrokarboner: | Dato | kl: | / | LEL | Sign sertifikatutsteder: |
| Målt oksygen: | Dato | kl: | / | % | |
| Målt CO | Dato | kl: | / | % | Sign gassmåler |
| Målt H2S | Dato | kl: | / | PPM | |

Sertifikatet utstedes i to eksemplarer. Det ene slås opp på arbeidsstedet. Det andre overlates til eiendomsbesitters ansvarshavende,

SERTIFIKATUTSTEDER:

Shan Sollakken