



Erik Richard Oxaal

Vesleveien 10 B
1365 BLOMMENHOLM

Deres ref.:

Vår ref.:
20/141589/JOBEN

Dato:
25.06.2020

Avslag på søknad om gjenfylling av oljetank - Vesleveien 10 B

Det vises til søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank på eiendommen i Vesleveien 10 b, gnr. 10/bnr. 499.

Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 «Forskrift om begrensning av forurensning» (forurensningsforskriften). Forskriftens kap. 1 omhandler tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Formålet er å sikre at tankene til enhver tid er i en slik tilstand at risiko for forurensning er minst mulig og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.

I kommunen utøves myndighet etter forurensningsloven av kommunestyret. Høsten 2018 gjorde Kommunestyret i Bærum kommune forskriften gjeldende for alle nedgravde oljetanker uansett størrelse i hele kommunens geografiske område. Tjenestestedet Tekniske tjenester/Vann og avløp er delegert tilsynsmyndighet og kan treffe enkeltvedtak etter forskriften.

I følge forskriftens § 1-8 skal tanker som tas permanent ut av bruk tømmes og graves opp. I særlige tilfeller kan det gis tillatelse til at tanken rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

I følge Statens Forurensningstilsyn (veiledning 97:05 til forskriften) kan tillatelse til gjenfylling gis av tilsynsmyndigheten i spesielle situasjoner hvor oppgraving medfører store vanskeligheter eller kostnader, f.eks. på grunn av bygningsmessige forhold.

Det fremgår av søknaden om gjenfylling av oljetank datert 09.12.2019 at på grunn av trang innkjørsel, lav høydeklaring og beplantning er tanken ufremkomelig for graveutstyr. Det er videre anført at det er løs grunn i området der tanken ligger, med fare for setningskader for kjellermur og støtte for inngangsparti.

Kommunens vurdering under befaringen den 23.06.2020 er at det fra eiendommens innkjørsel til stedet tanken ligger vil være utfordrende for en graver/minigraver å nå frem. Det er imidlertid adkomsmulighet for graver/minigraver via naboens hage med mindre tilpasninger på naboeiendommens tregjerde. Når det gjelder konstruksjonsmessige forhold så er det

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Eyvind Lyches vei 10

Org. nr: 974553619
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

kommunens vurdering at disse ikke utgjør særlig risiko utover det som er naturlig å påregne ved mindre gravearbeid i nærhet av grunnmur.

Fjerning av oljetanken vil etter kommunens oppfatning ikke medføre store vanskeligheter/kostnader i forhold til oppgraving, og tillatelse til gjenfylling kan derfor ikke innvilges.

Ved oppgraving er det en forutsetning at følgende krav i forskriftens § 1-8 oppfylles:

- tanken tømmes for olje*
- tanken rengjøres**
- tankens påfyllingsrør og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming.

* Oljetanker har fortsatt betydelig mengder restolje selv om oljen er brukt opp under fyring. Dette fordi innløpet til oljetankens sugeledningen ligger et stykke over tankbunnen.

** kommunen forutsetter at dette gjøres av kompetent firma.

Dokumentasjon på utførte arbeider sendes kommunen pr. e-post til post@baerum.kommune.no, eller per post til Bærum kommune, Vann og Avløp, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Dersom det konstateres hull i tanken i forbindelse med overnevnte arbeider må grunnen undersøkes for eventuell oljeforurensning.

Avslag på søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank er et enkeltvedtak og kan med hjemmel i forvaltningslovens § 28 påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket har kommet fram, eller vedkommende fikk kjennskap til vedtaket (jf. vedlagte orientering om klage- og innsynsrett). Nærmere fremgangsmåte ved klage er beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen rettes til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Oslo og Viken og fremsendes gjennom Bærum kommune, Vann og avløp, 1304 Sandvika.

Vedlegg: Orientering om klagerett.

Med hilsen

Øystein Nyborg
avdelingsleder

John Cods Obenge
spesialkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

