



NOTAT

Dato: 17.06.2022
Arkivkode: GBR-00/00, N-515.1,
PLANID-2021019
J.postID: 22/119904
Arkivsaksnr: 21/7039

Til:
Camilla Florvaag-Dybvik

Vedrørende: **Uttalelse fra Vann og avløp - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem**

Det vises til intern oversendelse med vedlegg.

Det ligger eksisterende kommunalt ledningsnett innenfor planområdet. Planprogrammets pkt 5.5.7 beskriver at det skal utarbeides en samlet VAO-plan som i størst mulig grad skal hensynta eksisterende infrastruktur. Vann og avløp ønsker å bli involvert i dette arbeidet. Ved utarbeidelse av denne planen er det vesentlig å legge til rette for ledningstraseer som krysser lokalveien slik at delområdene som ligger mellom lokalvei og sjø kan ivaretas. Ved utredning av alternativ med lokalvei i kulvert må konsekvenser for eksisterende og fremtidig ledningsanlegg vurderes. Spesielt ny vannledning til Fornebu som er nevnt i pkt 6.2, delområde 2 Kjørbo, vil kunne bli berørt dersom lokalvei skal legges i kulvert.

Pkt 6 i planprogrammet beskriver at det for delområder som ligger inntil ny lokalveg skal utarbeides VPOR/VPKL for disse ved detaljregulering av områdene. Vann og avløp ønsker å bli involvert i dette arbeidet.

Under pkt 6.2, delområde 5 abc, er plassering av ny pumpestasjon for spillvann nevnt. Eksakt plassering må vurderes ved utarbeidelse av VAO-plan. Valg av løsning for lokalvei kan medføre behov for flere pumpestasjoner.

Med hilsen

Bodil N Martinsen
overingeniør

Kopi til:
Ranveig Haukland Paus